

РЕШЕНИЕ
№ С-14-НМ-Д-123/Р4/ 21.12.2015г.

Днес, 21.12.2015г., EVN България Електроразпределение ЕАД, в качеството си на Възложител по ЗОП, взе решение за промяна в документацията на система за предварителен подбор на изпълнителите, с обект на обществената поръчка по чл. 3, ал. 1 от ЗОП, както следва:

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес		
Официално наименование: EVN България Електроразпределение ЕАД		
Адрес: Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" №37		
Град Пловдив	Пощенски код 4000	Държава България
За контакти Отдел "Управление на измервателни данни"		Телефон 0882834535
Лице за контакт Атанас Попов		
Електронна поща atanas.popov@evn.bg		Факс 032 278500
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.evn.bg Адрес на профила на купувача: http://www.evn.bg/Za-nas/Obshtestveni-porachki/Sist--za-predvaritelen-podbor-2/Sist--za-predvaritelen-podbor-2014.aspx		
I.2) Вид на възложителя и основна дейност (попълва се от възложители по Чл.7, т.1-4 от ЗОП)		
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: (попълва се от възложители по Чл.7, т.5 или 6 от ЗОП)		
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия <input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия		

Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на:

извършване на промяна / техническа редакция

добавяне на допълнителна информация

EVN България
ул. "Христо Г. Данов" № 37
4000 Пловдив
България

Тел.: +359 (0) 7001 7777
Факс: +359 (0) 32 99 00 10
e-mail: info@evn.bg
www.evn.bg

II. СИСТЕМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

II.1) Наименование на системата за предварителен подбор, дадено от възложителя: <i>(както е посочено в оригиналното обявление)</i> Доставка, инсталация, пускане в експлоатация, поддръжка, желани промени, обучения и разработки от Възложителя на "Система за дистанционно отчитане на електромери"		
II.1) Обект на поръчката: <input type="checkbox"/> Строителство <input checked="" type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги		
II.3) Описание на строителството, услугите или стоките, които трябва да бъдат възложени посредством квалификационната система Доставка, инсталация, пускане в експлоатация, поддръжка, желани промени, обучения и разработки от Възложителя на "Система за дистанционно отчитане на електромери" Системата за предварителен подбор е открита с Решение С-14-НМ-Д-123/Р1/ 30.06.2014, обявление № 612438/ 30.06.2014, преписка 00143-2014-0044,		
II.4) Общ терминологичен речник (CPV): <i>(както е посочено в оригиналното обявление)</i>		
	Основен код	Допълнителен код <i>(в приложимите случаи)</i>
Основен предмет	38554000	
Допълнителни предмети		
II.5) Вид на процедурата, която ще се използва при възлагане посредством системата за предварителна подбор (попълва се от възложители по Чл.7, т.1-4 от ЗОП)		
(попълва се от възложители по Чл.7, т.5 или 6 от ЗОП)		
<input type="checkbox"/> Открита процедура <input type="checkbox"/> Ограничена процедура <input checked="" type="checkbox"/> Договаряне с обявление		
<input type="checkbox"/> Договаряне без обявление <input type="checkbox"/> Конкурс за проект – открит <input type="checkbox"/> Конкурс за проект – ограничен		

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Системата за предварителен подбор е открита с решение Номер: № С-14-НМ-Д-123/Р1 от 30.06.2014 (ддммгггг)	
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя: <i>(както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)</i> С-14-НМ-Д-123	
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна): <input type="checkbox"/> SIMAP <input type="checkbox"/> Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата „електронен подател“	
Година и номер на документа 0000 - 000000	
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи):	

III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: 2014/S 126-225538 от 04/07/2014 (дд/мм/гггг)
III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 00143-2014-0044
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: <u>решение и обявление</u>
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки: 612438 (Ако в поле III.4.3 е избрано „решение и обявление“ се посочва номера на обявлението в РОП)
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение: 30.06.2014 (ддммгггг)

IV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.105, ал.3 от ЗОП	<input checked="" type="checkbox"/>
Чл.105, ал.7 от ЗОП	<input checked="" type="checkbox"/>

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

(в приложимите случаи, за да уточните частта от текста или датите за добавяне или коригиране, моля винаги указвайте съответния раздел и номер на параграф от оригиналното обявление)

V.1)	Промяна в първоначалната информация, подадена от възложителя	<input type="checkbox"/>	Публикувани в официален вестник на ЕС данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от Възложителя	<input type="checkbox"/>	И двете	<input type="checkbox"/>
V.2)	В оригиналното обявление	<input type="checkbox"/>	В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация, моля направете справка със съответната документация за участие)	<input checked="" type="checkbox"/>	И двете (за допълнителна информация, моля направете справка със съответната документация за участие)	<input type="checkbox"/>
V.3)	В решението за откриване	<input type="checkbox"/>				
V.4) Текст за коригиране в решението за откриване (в приложимите случаи)						
Номер и наименование променено поле	Вместо:	Да се чете:				
V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление (в приложимите случаи)						
Номер и наименование променено поле	Вместо:	Да се чете:				
V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление (в приложимите случаи)						
Място на датите, които трябва да бъдат променени	Вместо:	Да се чете:				

V.7) Адреси, които трябва да бъдат коригирани (в приложимите случаи)		
Част от текста, която трябва да се промени (в приложимите случаи)		
Официално наименование:		
Адрес:		
Град:	Пощенски код	Държава
За контакти:	Телефон	
Лице за контакт		
Електронна поща: Няма корекции	Факс: Няма корекции	
Интернет адрес/и (когато е приложимо)		
Адрес на възложителя: Няма корекции		
Адрес на профила на купувача: Няма корекции		

EVN България
ул. „Христо Г. Данов“ № 37
4000 Пловдив
България

Тел.: +359 (0) 7001 7777
Факс: +359 (0) 32 99 00 10
e-mail: info@evn.bg
www.evn.bg

V.8) Текст, който трябва да се коригира/добави в документацията за участие (в приложимите случаи)	
Номер и наименование на полето, което ще се допълва (частта от текста, която трябва да се добави)	Текст, който трябва да се коригира/добави
Документ „Описание на етапите и правилата“, раздел А, точка 12.4.	<p>Вместо:</p> <p>12.4. Сертификат за задължително издържан ИТ секюрити тест (Security Evaluation Smart Meter Infrastructure) издаден от Riscure B.V., Адрес: Delftechpark 49, 2628 XJDelft Nederlands (Холандия), Т:+31 15251 4090, www. Riscure.com, като необходимо условие за изпълнение на поръчката съгласно З-Н Защита на личните данни. Таксата при изпълнителя на теста е за сметка на Възложителя.</p> <p>Да се чете:</p> <p>12.4. Протокол от проведен ИТ секюрити тест (Security Evaluation Smart Meter Infrastructure). За успешно проведен ИТ секюрити тест, Възложителя приема представен Протокол без записана препоръка в частта критични забележки / critical findings, т.е. трябва да е налице пълно съответствие на техническите изисквания на Възложителя и системата на изборния за изпълнител участник в частта критични забележки. В случай че участника не отстрани препоръките в частта критични забележки, Възложителят ще го отстрани от поръчката на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, тъй като участника е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя. Изборният за изпълнител участник има право на два теста (първи тест и втори, контролен за изпълнение на предписанията от първия тест), които са за сметка на Възложителя. След получаването на протокола от първия тест, в случай че няма препоръки в частта критични забележки, Възложителя уведомява участника за резултата от теста, както и го кани да представи документите, необходими за сключване на договора. В случай, че има препоръки в частта критични забележки, които не са отстранени след първия тест, Възложителят ще уведоми участника за резултатите от теста, т.е. че представената мостра на системата не отговаря на предварително определените в поръчката изискванията, и е необходимо тяхното остраняване в срок до 45 календарни дни от датата на уведомлението. След коригиране на мострата на системата от изборния за изпълнител участник, се преминава към втори окончателен тест на мострата на системата. След получаването на протокола от втория тест, в случай че няма препоръки в частта критични забележки, Възложителя уведомява изборния за изпълнител участник за резултата от теста, както и го кани да представи документите, необходими за сключване на договора. В случай, че има препоръки в частта критични забележки, които не са отстранени след втория тест,</p>

		<p>Възложителят ще уведоми избрания за изпълнител участник за резултатите от теста, т.е. че представената мостра не отговаря на предварително определените в поръчката изискванията, и прилагайки чл. 42.(1). 4 от ЗОП ще премине към тестване мострата на следващия класиран участник.</p> <p>12.4.1. Тестовите ще бъдат проведени в ENCS (European Network for Cyber Security), Address: Regulusweg 5, 2516 AC, The Hague, The Netherlands, T: +316 5391 1719, E: info@encs.eu, www.encs.eu, съответно тази лаборатория ще състави и Протокола с резултатите от IT секюрити теста.</p>
<p>Документ „Технически изисквания“, точка I.1.1, текст:</p>	<p>Вместо: Всички данни, които са събрани до 00:00 ч., трябва да са при мрежовия оператор най-късно до 12:00 ч. на следващия календарен ден. Товаровият профил трябва да може да се отчита посредством задаване на периоди - многократно в рамките на деня. Всички събирани до 00:00 ч. се съхраняват, при следващи заявки за отчитане това трябва да се отчетат само липсващи стойности. Отчитанията на данните за фактуриране и дневниците не подлежат на изискването за ежедневно отчитане и затова мрежовият оператор може да планира индивидуално отчитане а така също и различни фиксирани заявки за отчитане. За целта е необходимо да се определи респективно да се конфигурира времеви график за отчитане поотделно за режимите PUSH /предаване на данни/ и PULL /приемане на данни/. При режим PUSH времеви график за отчитане трябва да може да се конфигурира в електромера. При режим PULL графикът за отчитане се управлява от централната система. В графика за отчитане трябва да е определено кои електромери кога трябва да се отчетат All data, collected until 00:00 a.m., must be received by the grid operator not later than 12:00 a.m. on the next calendar day. Reading of the load profile must be possible, by setting periods – multiple times within a day. Any and all data, collected by 00:00 a.m. are stored, and in all future reading requests, only the values, which have not been read previously, are to be read. The invoicing data readings and the logbooks are not subject to the requirement for daily reading and therefore the grid operator can plan an individual reading as well as various fixed reading requests. For this purpose a time schedule is to be</p>	<p>Да се чете: Всички данни, които са събрани до 00:00 ч., трябва да са при мрежовия оператор най-късно до 12:00 ч. на следващия календарен ден. Товаровият профил трябва да може да се отчита посредством задаване на периоди - многократно в рамките на деня. Всички събирани до 00:00 ч. се съхраняват, при следващи заявки за отчитане това трябва да се отчетат само липсващи стойности. Отчитанията на данните за фактуриране и дневниците не подлежат на изискването за ежедневно отчитане и затова мрежовият оператор може да планира индивидуално отчитане а така също и различни фиксирани заявки за отчитане. За режим на отчитане възложителят допуска методи на отчитане: PUSH (инициализирано от електромера) и PULL (инициализирано от централната система). За целта е необходимо да се определи респективно да се конфигурира времеви график за отчитане поотделно за режимите PUSH /предаване на данни/ и PULL /приемане на данни/. При режим PUSH времеви график за отчитане трябва да може да се конфигурира в електромера. При режим PULL графикът за отчитане се управлява от централната система. В графика за отчитане трябва да е определено кои електромери кога трябва да се отчетат. All data, collected until 00:00 a.m., must be received by the grid operator not later than 12:00 a.m. on the next calendar day. Reading of the load profile must be possible, by setting periods – multiple times within a day. Any and all data, collected by 00:00 a.m. are stored, and in all future reading requests, only the values, which have not been read previously, are to be read. The invoicing data readings and the logbooks are not subject to the requirement for daily reading and therefore the grid operator can</p>

EVN България
 ул. „Христо Г. Данов“ № 37
 4000 Пловдив
 България

Тел.: +359 (0) 7001 7777
 Факс: +359 (0) 32 99 00 10
 e-mail: info@evn.bg
 www.evn.bg

	<p>established and configured, for individual reading of the PUSH /data transmission/ and PULL / data reception/ modes.</p> <p>In the PUSH mode, it should be possible to configure the time schedule for reading in the electricity meter.</p> <p>In the PULL mode, the reading schedule is controlled by the Head End System. The reading schedule must specify the precise time of reading of each of the electricity meters.</p>	<p>plan an individual reading as well as various fixed reading requests.</p> <p>For reading modes the grid operator allows both reading methods: PUSH (initialized by the meter) and PULL (initialized by the central system)</p> <p>For this purpose a time schedule is to be established and configured, for individual reading of the PUSH /data transmission/ and PULL / data reception/ modes.</p> <p>In the PUSH mode, it should be possible to configure the time schedule for reading in the electricity meter.</p> <p>In the PULL mode, the reading schedule is controlled by the Head End System. The reading schedule must specify the precise time of reading of each of the electricity meters.</p>
<p>Документ „Технически изисквания“, точка II.1.1.5, текст</p>	<p>Вместо: Алармите трябва да бъдат пренесени до централната система в рамките на максимум 5 минути (изискване: минимум 5% от всички крайни устройства месечно) The alarms must be transmitted to the Head End-System within 5 minutes (requirement: minimum 5% of all the end-devices per month).</p>	<p>Да се чете: Алармите от електромерите трябва да бъдат пренесени до концентратора, така че да не бъдат презаписани от последващи аларми/събития, но това времетраене не трябва да бъде по-голямо от 6 часа. Честотата на преноса на аларми и данни от концентраторите до централната система трябва да може да се настройва от мрежовия оператор (изискване: минимум 5% от всички крайни устройства месечно) The meters alarms must be transferred to the data concentrator, so as not to be overwritten by subsequent alarms/events, but this time should not be greater than 6 hours. The frequency of alarms transmission from the data concentrators to the central system must be possible to be set by the network operator (requirement: minimum 5% of all the terminal devices per month).</p>
<p>Документ „Технически изисквания“, точка III.3.4, текст:</p>	<p>Вместо: Пикова стойност на напрежението от 8кV Peak voltage value - 8кV.</p>	<p>Да се чете: Пикова стойност на напрежението от 6кV. Peak voltage value - 6кV.</p>
<p>Документ „Технически изисквания“, точка III.3.5, текст:</p>	<p>Вместо: Пикова стойност на напрежението от 6кV Peak voltage value - 6кV.</p>	<p>Да се чете: Пикова стойност на напрежението от 4кV. Peak voltage value - 4кV.</p>
<p>Документ „Технически изисквания“, точка III.4.3, текст:</p>	<p>Вместо: Идентификация на измерваните величини За недвусмислено идентифициране на измерените стойности може да се използва OBIS код (според EN 62056-01: система OBIS – Object Identification System). Показанията трябва да са с водещи нули. Определянето кои величини да бъдат включени в списъка с данните трябва да може да се конфигурира от мрежовия оператор. Identification of the metered values For clear identification of the metered values, the OBIS code may be used (according to EN</p>	<p>Да се чете: Идентификация на измерваните величини За недвусмислено идентифициране на измерените стойности може да се използва OBIS код (според EN 62056-01: система OBIS – Object Identification System). Определянето кои величини да бъдат включени в списъка с данните трябва да може да се конфигурира от мрежовия оператор. *Препоръчително е показанията да бъдат с водещи нули Identification of the metered values For clear identification of the metered values, the OBIS code may be used (according to EN</p>

	62056-01: Object Identification System - OBIS). The readings must be presented starting with zeroes. The grid operator should be able to determine which values are to be included in the list of these data	62056-01: Object Identification System - OBIS). The grid operator should be able to determine which values are to be included in the list of these data. *It is recommended for the register values to be presented with leading zeroes.
Документ „Технически изисквания“, точка III.4.6.3.12.5, текст:	Вместо: Режим на работа (Нормален, Настройка, Параметризиране, Калибриране) Operating mode (Normal, Settings, Parameterization, Calibration)	Да се чете: Режим на работа (Нормален, Настройка, Параметризиране,) Operating mode (Normal, Settings, Parameterization)
Документ „Технически изисквания“, точка III.6.3, текст:	Калибриране (и възможност за влизане в тестов режим) Calibration (and option for entering the test mode)	Да се чете: *Възможност за влизане в тестов режим *Option for entering the test mode
Документ „Технически изисквания“, точка III.6.3.7, текст:	Вместо: Тестов режим Test mode	Да се чете: *Тестов режим *Test mode
Документ „Технически изисквания“, точка V.13.23, текст:	Вместо: Приложението за дейности по поддръжката трябва да е съвместимо с операционната система на Преносимия терминал - Microsoft Windows mobile professional v.6.5 или библиотеките (SDK) за интегриране в съществуващи приложения The application for maintenance tasks must be compatible with HHU operating system - Microsoft Windows mobile professional v.6.5 or libraries (SDK) for integration with existing legacy application	Да се чете: Приложението за дейности по поддръжката трябва да е съвместимо с операционната система на Преносимия терминал - Microsoft Windows mobile professional v.6.5 или библиотеките (SDK) за интегриране в съществуващи приложения. Допуска се кандидатът да предостави софтуерна и хардуерна платформа на преносимо устройство, която напълно отговаря на изискванията за функционалност и сигурност. The application for maintenance tasks must be compatible with HHU operating system - Microsoft Windows mobile professional v.6.5 or libraries (SDK) for integration with existing legacy application. It is allowed for the applicant to provide software and hardware platform on a portable device, that fully meets the functionality and security requirements.
Документ „Технически изисквания“, точка VII.3.1.3, текст:	Вместо: Софтуерът на тестовия вариант на Системата инсталиран на хардуер на Кандидата Лице за контакти: инж. Светослав Пейков. EVN Bulgaria ER, Пловдив 4000, ул. „Хр. Г. Данов“ № 37 Software of the test variant of the System installed on the hardware of the Applicant. Contact person: Dipl.eng. Svetoslav Peykov. EVN Bulgaria ER, 4000 Plovdiv, Hr. G Danov str. № 37	Да се чете: Преносимо устройство за работа с електромери или софтуер за Microsoft Windows Mobile professional v.6.5/SDK библиотеки: 1бр. Mobile device for operation with meters or software for Microsoft Windows Mobile professional v.6.5/SDK libraries: 1nr.
Документ „Технически изисквания“, точка VII.3.1.4, текст:		Нова точка: Софтуерът на тестовия вариант на Системата инсталиран на хардуер на Кандидата Лице за контакти: инж. Светослав Пейков. EVN Bulgaria ER, Пловдив 4000, ул. „Хр. Г. Данов“ № 37 Software of the test variant of the System

		installed on the hardware of the Applicant. Contact person: Dipl.eng. Svetoslav Peykov. EVN Bulgaria ER, 4000 Plovdiv, Hr. G Danov str. № 37
Документ „Технически изисквания“, точка VII.3.2, текст:	Отпада точката: 3.2. Австрия. 3.2.1. Електромери: 2бр. За всяка Позиция 3.2.2. Концентратори за данни: 1бр. Лице за контакти: инж. Mehdi Safaei, Netz Niederosterreich GmbH Zählerwesen, A- 3100 St. Pölten, Jahnstraße 29 Електромерни мостри 3.2. Austria. 3.2.1. Meters: 2nr. Per Position 3.2.2. Data concentrator: 1nr. Contact person: Dipl.eng. Mehdi Safaei, Netz Niederosterreich GmbH Zählerwesen, A- 3100 St. Pölten, Jahnstraße 29	
Документ „Технически изисквания“		Добавя се текст: *Посочените изисквания са пожелателни/незадължителни!
Документ „Технически изисквания“, Приложение 1, Тестов протокол, 9.12.5.1.1.1. Тестов каталог за сигурността на системата за дистанционно отчитане на електромери и управление за EVNBG EP, Test catalogue for security requirements for distant meter reading of electrometers and control system for EVNBG EP, точка 87, текст:	Вместо: Приложението за дейности по поддръжката трябва да е съвместимо с операционната система на Преносимия терминал - Microsoft Windows mobile professional v.6.5 или библиотеките (SDK) за интегриране в съществуващи приложения. The application for maintenance tasks must be compatible with HHU operating system - Microsoft Windows mobile professional v.6.5 or libraries (SDK) for integration with existing legacy application.	Да се чете: Приложението за дейности по поддръжката трябва да е съвместимо с операционната система на Преносимия терминал - Microsoft Windows mobile professional v.6.5 или библиотеките (SDK) за интегриране в съществуващи приложения. Допуска се кандидатът да предостави софтуерна и хардуерна платформа на преносимо устройство, която напълно отговаря на изискванията за функционалност и сигурност. The application for maintenance tasks must be compatible with HHU operating system - Microsoft Windows mobile professional v.6.5 or libraries (SDK) for integration with existing legacy application. It is allowed for the applicant to provide software and hardware platform on a portable device, that fully meets the functionality and security requirements.
Документ „Въпросник за подбор“, текст и точки от 1 до 5	Отпадат точки от 1 до 5 1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 1.1 Кандидат 1.2 Лице за контакт 1.3 Телефон, факс, имейл 1.4 Налична ли е промяна в обстоятелствата, декларирани с подаване на заявлението 2 ЗАЯВЛЕНИЕ 2.1 Дата на подаване на заявлението 2.2 Производител 2.3 Кратък профил на производителя (основна дейност, интернет страница, новини от последните 12 месеца) 2.4 Списък на приложенията към	

	<p>заявлението документи. Копие на документа за закупуване на документацията за участие</p> <p>2.5 Подписани и подпечатани от участника: проекто-договор, търговски условия, технически изисквания, общи условия на закупуване на дружествата от групата на EVN и клауза за социална отговорност на дружествата от групата на EVN,</p> <p>2.6. Детайлно техническо описание на предлаганите стоки и/или услуги</p> <p>3 ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ</p> <p>3.1 Име</p> <p>3.2 Форма на ЮЛ</p> <p>3.3 Представляващи</p> <p>3.4 Начин на представляване</p> <p>3.5 Актуално състояние (несъстоятелност, ликвидация)</p> <p>3.6 Документи, удостоверяващи правосубектността на кандидата, съгласно т.1.4. от „изискванията за юридическо състояние“</p> <p>3.7 Декларации № 1, 2, 3, 4, 5</p> <p>4 ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ</p> <p>4.1 Въпросник за подбор - т.6</p> <p>4.2 Описание на системата</p> <p>4.3 Описание на компонентите</p> <p>4.4 Описание на изискванията към хардуера за всеки елемент</p> <p>4.5 Ръководство за потребителя</p> <p>4.6. Протокол за успешно преминал функционален тест съгласно т.1.12 от изискванията за „технически възможности и квалификация</p> <p>4.7. Внедрена система за контрол на качеството, сертифицирана по ISO 9001-2008 или еквивалентна</p> <p>4.8. Доказателства за инсталация на поне 100 000 Електромера с Power Line Communication (PLC) управлявани от една система на територията на Европейския съюз</p> <p>4.9 Доказателства за собственост на соурс кода на софтуера, който управлява системата или права от собственика на софтуера да прави корекции в него</p> <p>4.10 Доказателства, за сътрудници на трудов и граждански договор за осъществяване на поддръжката на софтуера и хардуера на системата</p> <p>4.11 Доказателства, за 24/7 часов онлайн служба за съобщения и телефон хелп деск (Help Desck) – предоставяне на информация за тестов достъп до система</p> <p>4.12 Оторизация за разпространение на оборудването на територията на България.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EVN България
ул. „Христо Г. Данов“ № 37
4000 Пловдив
България

Тел.: +359 (0) 7001 7777
Факс: +359 (0) 32 99 00 10
e-mail: info@evn.bg
www.evn.bg

	4.13 Дата на валидност на оторизацията 5 ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 5.1 Възложителя няма изисквания към кандидатите.	
Документ „Въпросник за подбор“, точка 6	Вместо: 6 МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ	Да се чете: МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Документ „Въпросник за подбор“, точка I.7.1, текст:	Вместо: Алармите да бъдат пренесени до централната система в рамките на максимум 5 минути (при минимум 10% от всички крайни устройства месечно)	Да се чете: Алармите от електромерите трябва да бъдат пренесени до концентратора, така че да не бъдат презаписани от последващи аларми/събития, но това времетраене не трябва да бъде по-голямо от 6 часа. Честотата на преноса на аларми и данни от концентраторите до централната система трябва да може да се настройва от мрежовия оператор (изискване: минимум 5% от всички крайни устройства месечно).
Документ „Въпросник за подбор“, точка III.3.4, текст:	Вместо: -Пикова стойност на напрежението от 8kV	Да се чете: -Пикова стойност на напрежението от 6kV
Документ „Въпросник за подбор“, точка III.3.5, текст:	Вместо: -Пикова стойност на напрежението от 6kV	Да се чете: -Пикова стойност на напрежението от 4kV
Документ „Въпросник за подбор“, точка III.4.3, текст:	Вместо: Регистрите на електромера трябва да са с водещи нули.	Да се чете: *Препоръчително е показанията да бъдат с водещи нули
Документ „Въпросник за подбор“, точка III.4.6, текст:	Вместо: *Възможност за визуализиране на режима на работа (Нормален, Настройка, Параметризиране, Калибриране)	Да се чете: *Възможност за визуализиране на режима на работа (Нормален, Настройка, Параметризиране)
Документ „Въпросник за подбор“, точка III.6.3, текст:	Вместо: Калибриране (и възможност за влизане в тестов режим)	Да се чете: *Възможност за влизане в тестов режим
Документ „Въпросник за подбор“, точка III.6.3.7, текст:	Вместо: Тестов режим	Да се чете: *Тестов режим
Документ „Въпросник за подбор“, точка V.96, текст:	Вместо: Графичният потребителски интерфейс на софтуера на централната система трябва да бъде ергономичен и да съответства на стандарт EN ISO 9241. Graphical user interface of software of central system must be ergonomic and refer to EN ISO 9241 standardization	Да се чете: Графичният потребителски интерфейс на софтуера на централната система трябва да бъде ергономичен и да съответства на EN ISO 9241 или аналогичен стандарт. Graphical user interface of software of central system must be ergonomic and refer to EN ISO 9241 or similar standard.
Документ „Въпросник за подбор“, точка V.120, текст:	Вместо: Приложението за дейности по поддръжката трябва да е съвместимо с операционната система на Преносимия терминал - Microsoft Windows mobile professional v.6.5 или библиотеките (SDK) за интегриране в съществуващи приложения. The application for maintenance tasks must be compatible with HHU operating system - Microsoft Windows mobile professional v.6.5 or libraries (SDK) for integration with existing legacy application.	Да се чете: Приложението за дейности по поддръжката трябва да е съвместимо с операционната система на Преносимия терминал - Microsoft Windows mobile professional v.6.5 или библиотеките (SDK) за интегриране в съществуващи приложения. Допуска се кандидатът да предостави софтуерна и хардуерна платформа на преносимо устройство, която напълно отговаря на изискванията за функционалност и сигурност. The application for maintenance

	tasks must be compatible with HHU operating system - Microsoft Windows mobile professional v.6.5 or libraries (SDK) for integration with existing legacy application. It is allowed for the applicant to provide software and hardware platform on a portable device, that fully meets the functionality and security requirements.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.9) Друга допълнителна информация (в приложимите случаи)

За включване в променената система за предварителен подбор на изпълнители № С-14-НМ-Д-123с предмет „Доставка, инсталация, пускане в експлоатация, поддръжка, желани промени, обучения и разработки от Възложителя на "Система за дистанционно отчитане на електромери", Кандидатите трябва да потвърдят приемане на промените, както и да покажат възможност за изпълнение на условията на Възложителя, съгласно извършените актуализации и промени.

За тази цел:

- 1.Кандидатите, подали заявление преди датата на настоящото решение не следва да подават допълнения към заявление за участие,
- 2.Кандидатите, подаващи заявление след датата на настоящото решение следва да подадат заявление за участие съобразено с променените изисквания и съгласно документацията за участие, валидна след датата на настоящото решение.

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: Бул. Витоша № 18

Град: София

Пощенски код: 1000

Държава: България

Телефон: 02 9884070

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Факс : 02 9884070

Интернет адрес (URL): www.cpc.bg

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

На основание Чл.105 ал. 7 настоящото решение да се изпрати до лицата, включени в системата за предварителен подбор

Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Трите имена	Костадин Величков	Роналд Брехелмахер
Длъжност	Изп. Член на СД	Зам. Председател на СД