

До

Фирми закупили документация
към система за предварителен
подбор на изпълнители
№ С-14-МР-Д-122

На вниманието на:

Контакт: К Калайджиев, К. Калчев
Тел. номер: 032 303249, 032 303611
Дата: 24.07.2014г.
Изх. №: 8746/24.07.2014

Относно: Отговор на запитване

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с получено запитване по документи за участие към система № С-14-МР-Д-122, с предмет "Доставка на малобагаритни токови прекъсвачи", обявена в Агенция за обществени поръчки на 30.06.2014г., под преписка с № 00143-2014-0045, Ви изпращаме съдържанието на въпроса и отговор на възложителя.

Въпрос : Какво се има предвид под техническото изискване „Полезен живот“ и „смени на позиция“, – механична или електрическа износоустойчивост?

Отговор: Има се предвид както механична, така и електрическа износоустойчивост, съгласно БДС EN 60947-2. Конкретните технически характеристики на прекъсвачите, с които кандидатите желаят да бъдат включени в системата за предварителен подбор, респективно са посочени като марка и модели в в заявленията им за участие, трябва да бъдат попълнени в таблицата, която е в края на техническата спецификацията.

С уважение,



/Камен Калчев/